

04 בנובמבר 2024  
ג בחשון תשפ"ה  
מספרנו: 9467-2024

לכבוד משרד הביטחון

**הנדון: אישור על ביצוע בדיקה**

החומר הנבדק: דנברגלוס אנטיסליפ מתוצרת דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ

אזור בדיקה: משטחי חניה תת קרקעי ברח' הנגב 11, תל אביב.  
ציוד הבדיקה: פנדלום / מטוטלת  
שיטת הבדיקה לפי תקן: 2279  
תוצאת הבדיקה – BPN 56  
מסקנה: המוצר מקנה עמידות נגד החלקה בדרגה: R12

מבצע הבדיקה: עמיחי פומפ  
על החתום: אבי פומפ

בכבוד רב,

ריצוף בטוח בע"מ

