

תעודת בדיקה מס' 8411203366  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	דנבר צבעים וציפויים ישראל 2002 בע מ
מעמ :	הנית קיקוס 1, א.ת. צפוני אופקים 87513
תאריך ההזמנה :	6.1.04

תאור המוצר

חומר איטום על בסיס פוליאורטן מכונה פוליפלקס
---

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך :	6.1.04	הנוטל בא כח :	המזמין
גודל המדגם :		1 פח	

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות ת"י 4518 (נובמבר 2001) ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המושמים במערכת נוזלית בתווך מימי עבור מערכת ציפוי מכונה: R.
--

--

מסמך זה מתייחס לדוגמאות שנבדקו בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר
--

דו"ח זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
---

תוצאות הבדיקה

הדוגמה נבדקה לפי הסעיפים הנ"ל של התקן ונמצא : מתאים. תוצאות הבדיקה מובאות בדפים מס' 2 - 3.
---

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : מהנדס אבי בורשטיין

שם החותם : זוהר פייסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים תפקידו : ראש ענף עמידות ואיטום מבנים

18.04.04

תעודת בדיקה מס' 8411203366

דף 2 מתוך 3 דפים

מס' סעיף	תכונה נבדקת	יחידות	תוצאות בדיקות	דרישות ת"י 4518	התאמה לת"י - 4518
3.3.1	התארכות בכח מתיחה מקסימלי	%	מיני 132	לפי הצהרת היצרן	
			ממוצע 162		
3.3.2	חוזק מתיחה בשבר	מגפ"ס	מיני 1.79	לפי הצהרת היצרן	
			ממוצע 1.90		
3.3.3	התארכות בשבר	%	מיני 138	לפי הצהרת היצרן	
			ממוצע 165		
3.3.3	ספיגות במים	%	ממוצע 3.1	קטן מ- 20	מתאים
3.3.4	עמידות בטבילה במים	חזותי	לא היו סימני התפוררות	היריעה לא תתפורר במגע	מתאים
3.3.5	חדירות למים לאחר טבילה במים	0.5 אטמי במשך 24 שעות	לא עברו מים	לא יעברו מים	מתאים
3.3.6	חוזק הדבקות במשיכה צרית	מגפ"ס	מיני 1.5	מיני 0.4	מתאים
			ממוצע 1.7	ממוצע 0.5	
3.3.7	גמישות בטמפי' נמוכה	-10 °C	לא הופיעו סדקים	לא יופיעו סדקים	מתאים

תעודת בדיקה מס' 8411203366

דף 3 מתוך 3 דפים

מס' סעיף	תכונה נבדקת	יחידות	תוצאות בדיקות	דרישות ת"י 4518	התאמה לת"י - 4518
3.3.8 3.3.8.1	גישור דינמי על פני סדק - לפני בלייה - לאחר אשפחה באויר	1000 מחזורים של 1.0 מ"מ	1 לא הופיעו סדקים	לא יופיעו סדקים במשך הבדיקה ואחריה	מתאים
			2 לא הופיעו סדקים		
			3 לא הופיעו סדקים		
R	כינוי מערכת הציפוי: R	500 מחזורים של 2.0 מ"מ	1 לא הופיעו סדקים	לא יופיעו סדקים במשך הבדיקה ואחריה	מתאים
			2 לא הופיעו סדקים		
			3 לא הופיעו סדקים		

חשבונית 2065647

זוהר/לבנה 12.01.04

תל-אביב 18.04.04  
ת"י 4518 מלאה